

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ClaroSwiss S Series (EVERPURE CLARIS), ClaroSwiss C Series (EVERPURE CLARIS ULTRA) gyártmányú vízszűrő-vízkezelő patronos rendszerekhez Gen2 QCF 3/8" vagy Gen2 BSP 3/8" szűrőfejjel.

ClaroSwiss C Series (Everpure Ultra), ClarosSwiss S Series (Everpure Claris) szűrő valamint Gen2 QCF 3/8" és Gen2 BSP 3/8", szűrő/ej termékek

Típusok:

1. ClaroSwiss C Series (Ultra Series)*

Terméktípus	Cikkszám	Terméktípus	Cikkszám
ClaroSwiss 170C	1000014	Everpure Ultra 170	4339-85
ClaroSwiss 170C ID	1002682/1002083		
ClaroSwiss 250C	1000832	Everpure Ultra 250	4339-80
ClaroSwiss 500C	1000833	Everpure Ultra 500	4339-81
ClaroSwiss 1000C	1000834	Everpure Ultra 1000	4339-82
ClaroSwiss 1500C	1000835	Everpure Ultra 1500	4339-83
ClaroSwiss 2000C	1000836	Everpure Ultra 2000	4339-84

2. ClarosSwiss S Series (Claris Series)*

Terméktípus	Cikkszám	Terméktípus	Cikkszám
ClaroSwiss 170S	1001339		
ClaroSwiss 250S	1000826	Everpure Claris S	4339-10
ClaroSwiss 500S	1000827	Everpure Claris M	4339-11
ClaroSwiss 1000S	1000024	Everpure Claris L	4339-12
ClaroSwiss 1500S	1000828	Everpure Claris XL	4339-13
ClaroSwiss 2000S	1000829	Everpure Claris XXL	4339-14

3. Gen2 QCF 3/8"*

Terméktípus	Cikkszám	Terméktípus	Cikkszám
Gen2 QCF 3/8"	1000011	Gen2 QCF 3/8"	4339-92

4. Gen2 BSP 3/8"*

Terméktípus	Cikkszám	Terméktípus	Cikkszám
Gen2 BSP 3/8"	1000004	Gen2 BSP 3/8"	4339-90

*:A típusokat felsoroló táblázat egy sorában szereplő termékek azonosak. Két különböző kereskedelmi név és két külön cikkszám alatt kerülnek forgalomba.

Termék(ek)
megnevezése:

Termék(ek) típusa a fő
vízkezelő töltet alapján:

ioncserélő gyanta, aktívszén

Termék(ek) típusa
beszerelés helye alapján:

felhasználás helyén történő vízkezelés (POU)

Alkalmazási terület:

ivóvíz-ellátás (max. 30°C)
vezetékes csapvíz otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken történő utókezelése. Korlátozások: -

Korábbi engedélyezési és
szakvéleményezési
eljárások iktatószáma:

-

Biztonsági előírások:

A rendszert kizárólag 30°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű, ivóvízszolgáltató által kezelt és ivóvíz minőségű vízzel használja.

- Minden alkatrészt, bontatlan csomagolásban száraz helyen, -15° és 45° közötti hőmérsékleten kell tárolni.
- A rendszert fagy ellen védett helyre szükséges felszerelni, és védeni kell a közvetlen napfénytől.
- A rendszer nem érintkezhet vegyszerekkel, oldószerekkel vagy egyéb gőzökkel.
- A szűrőrendszer üzembehelyezése előtt vízkőmentesítés ajánlott a csőrendszeren.
- A szűrőbetétet nem szabad kinyitni vagy mechanikusan megrongálni.
- 8 hétnél hosszabb ideig tartó - használat nélküli - időszak esetén ajánlott a szűrőbetét cseréje.
- Semmiképpen sem szabad már mikrobiológiailag szennyezett vagy mikrobiológiai szempontból ismeretlen minőségű vizet használni fertőtlenítés nélkül a szűrő előtt vagy után.
- 5 év használat után (legkésőbb 6 évvel a gyártási dátum után) a szűrőfejet és a fali konzolt is ki kell cserélni (ez vonatkozik a tömlőkre és a tömítésekre is) - figyeljen a gyártási bélyegző dátumára.
- Hosszabb üzemszünetek és karbantartási munkák után alaposan öblítse át a rendszert – lásd a következő oldalakon.

Beüzemelés:

Vegye ki a vízsűrő-vízkezelő patronát a dobozából, majd jelen útmutató negyedik oldalán lévő lépésről-lépésre történő iránymutatás szerint, a műanyag sapka eltávolítása után, csatlakoztassa azt az eredeti Gen2 QCF 3/8" és Gen2 BSP 3/8" szűrőfejbe.

A szűrőfejet lehetőleg úgy szerelje vagy szereltesse fel, hogy az függőlegesen tartsa a vízsűrő-vízkezelő patronát miután behelyezte, de a ClaroSwiss/EVERPURE Claris egységek felszerelhetők vízszintes tengellyel is. A Gen2 QCF 3/8" vagy Gen2 BSP 3/8" szűrőfejet rögzíteni szükséges egy stabil szerkezetre (szekrény bútorlap oldalfal, épületfal, adagolóberendezés hátfala) különböző, a rögzítő felületnek alkalmas csavarokkal, szerelőelemekkel. A falra vagy egyéb helyekre történő rögzítéshez szükséges rögzítőelemeket az egységcsomag nem tartalmazza. A Gen2 QCF 3/8" vagy Gen2 BSP 3/8" szűrőfejet és a vízsűrő-vízkezelő patronát úgy helyezze el, hogy a szűrővízsűrő-vízkezelő patron cseréjekor alatta még minimum 8 cm hely maradjon.

Minden vízsűrő-vízkezelő patron első beüzemelésekor - a közcélú hálózati - vízzel, amelyhez csatlakoztatásra került a fej és a vízsűrő-vízkezelő patron alapos, teljes átöblítést kell végezni legalább 3 percig teljesen nyitott csapolóval, teljes víznyomással. Ekkor a vízsűrő-vízkezelő patron vízzel teljesen feltöltődik és az átáramló víz kimossa a szénbetétes szűrőbetét gyártásakor keletkező szénrészecskéket! Ebből az „átmosó vízből” ne fogyasszanak!

A rendszernek és vízsűrő-vízkezelő patronnak kötelező, éven belüli karbantartási igénye nincs, kizárólag a csere idejére szükséges kiemelten figyelni és ekkor ellenőrizendő a fej tiszta állapota.

Gyártói javaslat alapján a vízkezelő vízsűrő-vízkezelő patronokat legalább évente egyszer cserélni szükséges, amelyetől eltérő időintervallumot állapított meg az illetékes magyar hatóság! Erről a vonatkozó vízbiztonsági engedélyből és jelen tájékoztató vonatkozó részéből tájékozódhat.

Vízszűrő-vízkezelő patron behelyezése, illetve a vízszűrő-vízkezelő patron cseréje:

A vízszűrő-vízkezelő patron cseréje a fejben gyorsan és szerszámok nélkül elvégezhető! Kizárólag eredeti, gyári Gen2 QCF 3/8" és Gen2 BSP 3/8" szűrőfejet használjanak.

- A vízszűrő-vízkezelő patron behelyezése vagy vízszűrő-vízkezelő patron cseréje előtt a biztonság kedvéért zárja el a vizet a sarokszelepnél.
- Tartsa erősen a szűrőfejet. Nyomja a vízszűrő-vízkezelő patronra kissé felfelé, és fordítsa el 90°-kal balra (az óramutató járásával megegyezően),
- Húzza ki a használt vízszűrő vízszűrő-vízkezelő patronra lefelé a szűrőfejből, a szűrőfejet a helyén tartva.
- Vigyázat: némi maradék víz kifolyhat a szűrőfejből!
- Vegye kézbe az új vízszűrő-vízkezelő patronra, illessze a vízszűrő-vízkezelő patron csatlakozóját a szűrőfejbe. Közvetlenül csak a behelyezés előtt vegye le a vízszűrő-vízkezelő patronról csatlakozócsonkjáról a műanyag védősapkát.
- Nyomja felfelé majd fordítsa a szűrővízszűrő-vízkezelő patronra, a szűrőfejet erősen tartva 90°-kal jobbra (az óramutató járásával ellentétes irányba), amíg a csatlakozórész a szűrőfejbe nem ül tökéletesen.
- Higiéniai okokból ügyeljen arra, hogy az új szűrő és a csatlakozási fej tiszta legyen (ne koszolódjon miután levette a védősapkát róla) a behelyezéskor.
- Lassan nyissa meg az elzárt sarokszelepet és/vagy a szűrőfejen lévő elzárócsapot, hogy a vízszűrő-vízkezelő patron megtelhessen vízzel.
- Öblítse a vízszűrő-vízkezelő patronra legalább 3 percig teljes víznyomáson, hogy a szűrőben lévő aktív szén megfelelően átöblítésre kerüljön és aktiválódjon. Ezzel egyidejűleg a szűrő légtelenítése is megtörténik.
- Az új vízszűrő rendszere most már használatra készen áll!
- Javasoljuk, hogy a vízszűrő-vízkezelő patronra írja fel egy filccel, azt a dátumot, amikor a vízszűrő-vízkezelő patronra behelyezte. Az időszaki cserére ez alapján ügyeljen!

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatója:

1. A termék kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető.
A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.
2. Alkalmazási terület: vezetékes ivóvíz utókezelése, háztartási, közösségi és munkahelyi célú felhasználás.
3. A kisberendezés baktériumok elszaporodása elleni folyamatos védelmét ezüstözött szűrőanyaggal, és a vízkezelő betét rendszeres, legalább 6 havonta történő cseréjével biztosítani kell.
4. A termékek beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet előírásainak.
5. Beüzemeléskor, illetve hosszabb (2-3 napos) üzemszünet után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemelés és 2-3 napos üzemszünetek után az alábbi táblázat szerinti folytatás szükséges a kezelt víz fogyasztása előtt.
Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.

Típus	Típus	Öblítés beüzemelését, szűrőcserét követően	Öblítés 2-3 napot meghaladó üzemszünetet követően
ClaroSwiss 170 C	Ultra 170	10 liter	2 liter
ClaroSwiss 250 C	Ultra 250	10 liter	2 liter
ClaroSwiss 500 C	Ultra 500	10 liter	3 liter
ClaroSwiss 1000 C	Ultra 1000	20 liter	5 liter
ClaroSwiss 1500 C	Ultra 1500	20 liter	8 liter
ClaroSwiss 2000 C	Ultra 2000	30 liter	12 liter
170 S		5 liter	2 liter
250 S	Clarix S	5 liter	2 liter
500 S	Clarix M	5 liter	3 liter
1000 S	Clarix L	10 liter	5 liter
1500 S	Clarix XL	10 liter	8 liter
2000 S	Clarix XXL	15 liter	12 liter

6. A beüzemelés, a rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak szervizszolgáltatásként kell biztosítani a felhasználók részére.
7. A termék az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján alkalmas lehet az ivóvízben lévő szabad és a kötött aktív klór, klórozási melléktermékek és szerves anyag tartalom csökkentésére.
8. A termékek közintézményekben történő közösségi célú történő alkalmazása esetén az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételeket kell betartani:
 - az alkalmazásáról a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt tájékoztatni kell;
 - legalább 6 havonta történő szűrőcsere és fertőtlenítési gyakoriság szükséges;
 - a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgáltatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a vizsgálati paraméterek: telepszám 22°C, Pseudomonas aeruginosa, ammónium, nitrit, ezüst;
 - a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet 1. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22°C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml, ezüst esetében 10ug/l;
 - az elvégzett laboratóriumi vizsgálat eredményeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak és másolatban az NNGYK-nak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés);
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
 - a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.
9. A termékek munkahelyeken történő alkalmazása esetén az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételeket kell betartani:
 - legalább 6 havonta történő szűrőcsere és fertőtlenítési gyakoriság szükséges.
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni.
 - A termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.